




SKALA 1:100



KRESKOWANIE :	
	ELEMENTY ŻELBETOWE MONOLITYCZNE
	ELEMENTY ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE
	ŚCIANY MUROWANE
BETON: C25/30 (B30)	
BETON: C50/60 (B60) -preiabyraty	
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (B500SP)	
STAL KONSTRUKCYJNA: S235JR	

UWAGI :

1. JEDNOSTKI WYMIAROW [m], RZĘDNOŃCH [m],
2. BEZPOŚREDNIO POD NADZOREM AUTORA WYKONAĆ POROZUMIENIE WGS. 100m.
3. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA GRUNTÓW NIENOSNYCH NALEŻY JE USUNĄĆ I ZASTĄPIĆ PODSTĘPĄ PŁASKOŚCIĄ - ZMIROWA ZAGĘSZCZONA (WARTOŚCIĄ DO MIN. $s = 0,98$).
4. GŁÓWNA RZĘDNOŚĆ SPOŁU FUNDAMENTÓW - 1,10m.
5. ODBIORU DNA WYKOPU WINIEN DOKONAĆ ODBIORNICI GEOLOG.
6. DLA PRZEWIDZIANIA I LOKALIZACJI GŁĘBOKOŚĆ PRZEMARZANIA GRUNTU WYNOŚI 1,0m plp.
7. IZOLACJE FUNDAMENTÓW WYKONAĆ WG OPISU TECHNICZNYCH ARCHITEKTY.
8. OBOWIĄZUJA UWAGI ZAWARTÉ W OPISIE TECHNICZNYM.
9. WSZYSTKIE ROBÓTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIOWYCH.
10. DOKŁADNE PRZEKREŚCIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG ODDZIELNYCH RYSUNKÓW WYKONAWCZYCH.
11. NIE DOPUSZCZA SIĘ SAMOWOLNEGO WYKONAWANIA OTWORÓW W ELEMI.
12. KONSTRUKCYJNYCH BEZ AKCEPTACJI AUTORA TEGO PROJEKTU.
12. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY PROJEKTEM KONSTRUKCJI I ARCHITEKTURY NALEŻY ZGŁOSIĆ TEN PACT OBÓJ PROJEKTANTÓW W CELU WYJASNIENIA.

[illegible]