Przekrój B–B



Przekrój A–A



Szczegół A



1)Komorę wykonać jako prefabrykowaną żelbetową wg KOT IBDIM 2018/0195,
2)Nie dopuszcza się wylewania komory na budowie,
3)Wykładzina PEHD gr. min. 3mm w dnie, ścianach i płycie pokryrowej komory oraz w kręgach i płycie nadbudowy,
4)Króciec ssawny poza zakresem dostawcy komory,

Podstawowe parametry techniczne betonu użytego do produkcji elementów prefabrykowanych:

- Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie: ≥C40/50,
- Klasa ekspozycji betonu: XA3, XC4,
- Stopień mrozoodporności betonu w wodzie F150,
- Stopień mrozoodporności betonu w 2% roztworze chlorku sodu NaCl F50,
- Stopień wodoprzepuszczalności betonu ≥W12,
- Nasiąkliwość betonu max. 5%,
- Kruszywa do betonu wg PN - EN 12620
- Grubość płyt dennych: ≥25cm
- Grubość ścian: ≥20cm
- Grubość płyt pokrywowych: ≥25cm
- Szczelność połączeń pomiędzy elementami prefabrykowanymi ≥0,5bar
- Ścieralność betonu wg PN-EN 13892: ≤7cm³ na 50cm3

PRACOWNIA ARCHITEKTURY PROJEKTOR-NIA.PL
mgr inż. arch. Robert Jankowski
tel. 608 588 424
e-mail: projektornia@gmail.com

obiekt: PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWĄ, Z DROGĄ DOJAZDOWĄ PLACEM MANEWROWYM, DOJŚCIAMI I STANOWISKAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I INNYCH NIŻ OSOBOWE

lokalizacja: dział. nr geod. 28/5, miejscowość: Mogilno, jedn. ewid. 040903_5 Mogilno, obręb: 0042 Szerzawy,

inwestor: KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.
ul. Wieniecka 39
87-800 Włocławek

	NAZWISKO	UPR.BUD.	PODPIS I DATA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. MACIEJ SAKOWSKI	KUP/0129/POOS/14 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	2024/07
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. TOMASZ KOCHANOWSKI	KUP/0055/POOS/10 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	2024/07

treść rysunku:
ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY NA ŚCIEKI

SKALA 1:50

NR RYS. **S-9**

branża: SANITARNA

studium: PROJEKT TECHNICZNY

uwagi:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.