



ZALECENIA

1. Zweryfikować lokalizację odbiorników z szczegółowymi projektami branżowymi
2. Po zakończeniu prac wykonać wymagane przepisami sprawdzenia.

Uwaga

1. WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z AKTUALNYMI ROZWIĄZANIAM I TECHNICZNYMI
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ-ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ, SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI NISKICH PRĄDÓW
3. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY I STROPY PRZEGRÓD ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ OGNIOSCHRONNIE. ZABEZPIECZENIA POWINNY ZAPEWNIĆ ODPORNOSĆ OGNIOWĄ PRZEJŚĆ RÓWNA ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY

	PRACOWNIA ARCHITEKTYCZNA PROJEKTOR-INSTAL		mgr inż. arch. Robert Janowski tel. 608 588 421 e-mail: projektor@pomi.pl
obiekt:	PROJEKT AUTOMATYCZNO-BUDOWLANY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
lokalizacja:	Miejscowość: MOGIŁNO, jedn. ewid. 040903, 5 Mogilno, obręb: 0042 Szerzawy, dział nr geod. 28/5, ark. 1		
inwestor:	KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZOK SAMOCHODOWY S.A. ul. Wieniecka 39 87-800 Włocławek		
	NAZWISKO	UPR. BUD.	PODPIS I DATA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marek Pietrzak	WKPi/285/POD.06 uprawnienie do projektowania bez ograniczeń w specjalnej dziedzinie i w zakresie dot. budowlanej i urządzeń elektrycznych i elektroenerg.	2024/08
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Andrzej Tomczyk	72/069 uprawnienie do projektowania bez ograniczeń w specjalnej dziedzinie i w zakresie dot. budowlanej i urządzeń elektrycznych i elektroenerg.	2024/08
treść rysunku:	<p style="text-align: center;">Rzut dachu</p> <p style="text-align: center;">obowdy 230V i 400V</p>		SKALA <p style="text-align: center;">1:100</p>
branża:	studium:		NR RYS.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PROJEKT TECHNICZNY		IE-04
uwagi:	Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodne z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.		