

PYTANIA I ODPOWIEDZI c.d. (II tura)

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane o nazwie:**
„Budowa myjni autobusowej we Włocławku – Etap I”
Znak postępowania: KPTS-Z-10/RB/OW-3/1/26/137

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna we Włocławku informuje wszystkich uczestników postępowania, że do Zamawiającego wpłynęły kolejne pytania dotyczące przedmiotowego postępowania.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi publikujemy poniżej.

Treść pytania nr 1:

Proszę o doprecyzowanie zastosowanej płyty warstwowej na ściany obudowy, gdyż informacje w tym zakresie przedstawiają się następująco:

- opis techniczny – płyta z rdzeniem z wełny mineralnej o gr. 14 cm,
- rysunek A4 przekrój A-A – płyta z rdzeniem PIR o gr. 12 cm,
- przedmiar poz. 47 – płyta z rdzeniem PIR o gr. 14 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że ściany obudowy należy wykonać z płyty z rdzeniem PIR o gr. 14 cm.

W opisie warstw nastąpiła omyłka pisarska. Rysunek A4 zostanie poprawiony w tej kwestii i zamieszczony w pliku „Projekt Techniczny – branży architektonicznej”.

Treść pytania nr 2:

Proszę o doprecyzowanie pokrycia dachu – czy należy zastosować papę podkładową + nawierzchniową czy też membranę PVC 1,5 G.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że jako pokrycie dachowe należy zastosować membranę – folię dachową np. BauderTHERMOFOL System hydroizolacji PVC-P.

Przedstawione odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Włocławek, dnia 06.05.2026r.