

PYTANIA I ODPOWIEDZI c.d. (II tura)

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane o nazwie:**
„Budowa myjni autobusowej we Włocławku”
Znak postępowania: KPTS-Z-8/RB/OW-2/1/26/103

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna we Włocławku informuje wszystkich uczestników postępowania, że do Zamawiającego wpłynęły kolejne pytania dotyczące przedmiotowego postępowania.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi publikujemy poniżej.

Treść pytania nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza alternatywne systemy zabezpieczenia antykorozyjnego inne niż ocynk ogniowy, np. system malarski (podkład epoksydowy + nawierzchnia poliuretanowa), spełniający wymagania dla klasy korozyjności C3 lub wyższej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji niż cynkowanie ogniowe.

Treść pytania nr 2:

Które elementy konstrukcji wymagają zabezpieczenia ogniochronnego oraz jaki jest wymagany czas odporności ogniowej (R)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Konstrukcja budynku myjni należy do klasy „E” i nie wymaga zabezpieczenia przeciwpożarowego. Jednocześnie wszystkie elementy obiektu są NRO (nierozprzestrzeniające ognia).

Ponadto Zamawiający informuje, że wszystkie informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej zawarte są w projekcie technicznym, w punkcie „Ochrona przeciwpożarowa”.

Treść pytania nr 3:

W przypadku zastosowania zabezpieczenia ogniochronnego - proszę o wskazanie systemu - farby pęczniejące wodorocieńczalne, czy rozpuszczalnikowe? Należy zaznaczyć, że w obiekcie może występować znaczna wilgotność.

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 2 Zamawiający odstępuje od udzielania odpowiedzi na pytanie nr 3.

Treść pytania nr 4:

Czy dopuszczalne jest zastosowanie systemu duplex (ocynk ogniowy + powłoka malarska, np. poliuretanowa)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie systemu duplex.

Przedstawione odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Włocławek, dnia 09.04.2026r.